LEGENDE :

Existant :
Réseau EU existant

Travaux :
Réseau EU alimentation

Réseau EU drainage

Réseau EU trop plein

Tranchée drainante / Ceinture drainante

AEP — Réseau Eau potable

Elec. — Réseau Electrique

Poste de refoulement :
- 3 pompes de 35 m³/h
- volume de bâchée 1,3 m³

Coffret EDF
(point de livraison)

Portail
(largeur 4m)

Busage

Filtre planté de roseaux :
- 3 x 54 m² soit 162 m² de traitement
- filtre à percolation verticale
- cote surface de filtre = 295,65
- cote fond de filtre = 294,70

Regard de collecte

Regard équipable d'un seuil en "V"
Canal de comptage en option

Exutoire ceinture
drainante

Exutoire fossé superficiel

buses ø400mm BA

Point de livraison
des eaux usées

Dégrilleur

Regard équipable d'un seuil en "V"
Canal de comptage en option

Armoire de commande
du poste de refoulement

Exutoire drainage plateforme PR

Portillon

Fossé de transition en sortie de STEU

(A 238)

(A 245)

(A 246)

(A 236)

ossé existant

C.R. dit de Haute-Seille

Chemin

Friches

Maître d'ouvrage
Commune de TANCONVILLE

Opération
Programme d'assainissement communal
Unité de traitement - Filière Filtres plantés de roseaux

Maître d'oeuvre
Sinbio BUREAU D'ETUDES
5 rue des Tulipes - 67600 MUTTERSHOLTZ
Tél : 03 88 85 17 94 - Fax : 03 88 85 19 50
www.sinbio.fr - contact@sinbio.fr

Titre
Plan masse de l'unité de traitement

Indice	Date	Modifications
A	12/03/2015	Première émission

Les propositions techniques présentées demeurent la propriété intellectuelle de la société SINBIO.
Toute utilisation ou reproduction indue sans l'accord écrit de SINBIO est interdite par la loi et sera poursuivie.

Format	A3
Dessiné par	GS
Vérifié par	LM

N° 03
Phase PRO
Echelle 1/400
Affaire EU 187